



Index	Datum	Bezeichnung

Bauvorhaben:  
 FZ-Wohnen GmbH  
 Familienzentrum 6  
 91332 Heiligenstadt i. Ofr.

## 38 Seniorenwohnungen Haus Leinleiter Tal

Architekt:  
 Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt  
 Leydenallee 37 b  
 12167 Berlin

Gebäudetechnik:  
 Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro  
 Planungs- u. Sachverständigenbüro  
 Archim Frey  
 Peter - Vischer - Straße 14  
 12157 Berlin  
 T.: 030.79784685  
 M.: 0171.7449302

Gewerk: Lüftung  
 Planinhalt: Grundriss 3.OG.  
 Planstand: 14.03.2008 - Index 0  
 Maßstab: 1 : 100  
 Datum: 14.03.2008  
 Blatt-Nr.: SW6 16HLS

# SW6 05 Grundriss 3.OG

Alle Bäder- und WC-Räume werden mit MAICO-Ablüfter ER-60-H (Feuchtesteuerung) in UP-Gehäuse ER-UPD ausgerüstet, einschl. Hygrostat HY-5, zusätzlich manuelle Bedienung über einen Lichtschalter, mit Nachlaufrelais.

Die Abstellräume erhalten MAICO-Ablüfter ER-100-D (Dreistufenschaltung) in UP-Gehäuse ER-UPD einschl. Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Küchen (Wohnungen 8+17) erhalten MAICO-Ablüfter ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Technikräume (HSL+ELT) erhalten MAICO-Ablüfter ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die vertikalen Lüftungsstränge werden mit Brandschutz-Ausgleichselemente BA und mit Brandschutz-Isolierung BI ausgeführt. Anschlüsse an die Ablüfter erfolgen mit Stahlorf SFR.

Sämtliche Auflagen, Hinweise und Ergänzungen aus der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen.  
 Dimensionen der Anschlussleitungen siehe Strangschemo

- Legende**
- +107.08
  - +112.40
  - dT dichte Tür
  - dsT dichte Tür, selbstschließend
  - (voll) vollwandige Tür
  - RS Rauchschutztür n. DIN 18095, selbstschließend
  - T30 feuerhemmende Tür, selbstschließend
  - (F) feuerbeständige Tür, selbstschließend
  - (F) Elektromagn.Feststellanlage
  - mit Brandmelder u. bauaufs.Zulassung
  - BRH Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB
  - rh raumhoch
  - NA Notausgang, von innen stets ohne Hilfsmittel zu öffnen
  - Neues Bauteil gem. Statik und Brandschutznachweis