



Sämtliche Auflagen, Hinweise und Ergänzungen aus der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen.

Alle Bäder- und WC-Räume werden mit MAICO-Ablüfter ER-60-H (Feuchtesteuerung) in UP-Gehäuse ER-UPD ausgerüstet, einschl. Hygrostat HY-5, zusätzlich manuelle Bedienung über einen Lichtschalter, mit Nachlaufrelais.

Die Abstellräume erhalten MAICO-Ablüfter ER-100-D (Dreistufenschaltung) in UP-Gehäuse ER-UPD einschl. Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Küchen (Wohnungen 8+17) erhalten MAICO-Ablüfter ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Technikräume (HSL+ELT) erhalten MAICO-Ablüfter ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die vertikalen Lüftungsstränge werden mit Brandschutz-Ausgleichselemente BA und mit Brandschutz-Isolierung BI ausgeführt. Anschlüsse an die Ablüfter erfolgen mit Stahlrohr SFR.

Index	Datum	Bezeichnung

Bauvorhaben:
 FZ-Wohnen GmbH
 Familienzentrum 6
 91332 Heiligenstadt i. Ofr.

38 Seniorenwohnungen Haus Leinleiter Tal

Architekt:
 Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt
 Leydenallee 37 b
 12167 Berlin

Gebäudetechnik:
 Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro
 Planungs- u. Sachverständigenbüro
 Archim Frey
 Peter - Vischer - Straße 14
 12157 Berlin
 T.: 030.79784685
 M.: 0171.7449302

Gewerk: Lüftung
 Planinhalt: Strangschema L1-L32
 Planstand: 14.03.2008 - Index 0
 Maßstab: 1 : 50
 Datum: 14.03.2008
 Blatt-Nr.: SW6 21HLS